

ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МАҚТАРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.м. Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500. г.Жетісай.ул.М.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

14.01.2015 № 22/37-Т-07
12.01.15 № 01

«Жауқазын» ЖШС бөбекжай
балабақшасының құрылтайшысы
М.Толбасиеваға

ХАБАРЛАМА

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Ж.Ералиев ауыл округі, Сейфуллин елді мекені, Ардагер көшесі №22 мекенжайда орналасқан «Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт қауіпсіздік жағдайына және орнатылған автоматты өрт дабылқаққыш құралдарын тексеріп, қабылдау үшін, өрт қауіпсіздік жағдайына тексеру жұмыстарын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша Сіздің өтінішіңіз қанағаттандырылғанын хабарлаймын.

Қабылданған шешімге келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 10 бабының 1-ші тармағына сәйкес шағымдануыңызға құқықты екеніңізді түсіндіреді.

Қоса тіркеледі: Тексеру актісі 1 парақта мемлекеттік тілде

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі бастығы ө.қ.қ полковнигі

орын: А.Шаменов
тел 6-71-71

А.Шаменов

С.Смаилов

АКТ

« 14 » « 01 » 2015 жыл.

Ж.Ералиев ауыл округі

Біздер төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі инженері өртке қарсы қызмет аға лейтенанты А.Шаденов, «Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасы құрылтайшысы М.Толбасиева, «Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасының педагогы М.Бекмаханның қатысуында, «Жауқазын» ЖШС-нің құрылтайшысы М.Толбасиеваның 2015 жыл 12 қаңтар күнгі №01 санды хаты негізінде Ж.Ералиев ауыл округі, Сейфуллин ауылы Ардагер көшесі №22 мекенжайда орналасқан «Жауқазын» бөбекжай балабақшасы ғимаратына тексеру жүргізіп, қорытынды беру үшін және орнатылған автоматты өрт дабылқаққыш құралдарын тексеріп, қабылдау үшін, Мақтарал аудандық құқықтық статистика және арнайы есепке алу бөлімінде 2015 жылғы 13 қаңтар күні берілген хабарлама негізінде, Мақтарал ауданы, Ж.Ералиев а/о, Сейфуллин ауылы Ардагер көшесі №22 мекенжайда орналасқан «Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратының өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- «Мардан-Строй» ЖШС-нің (мемлекеттік лицензия 17-ГСЛ №002015. 23.12.2011 жыл) №19-01-2015 жобасы бойынша : түінді ИП-212-41 дабылқаққыш құралы 10- дана, «өрт және күзет дабылқаққыш Циркон-3 приборы- 1 дана, дыбыстық және жарықтық ЛД-96 дабылқаққышы 2 – дана, ИПР-3СУ 1-дана, «ВЫХОД» таблосы 2 дана орнатылған.
- Балабақша ғимараты ауласына өрт қалқаны орнатылған.
- Балабақша ғимаратына алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген.
- Балабақша ғимаратына өрт және төтенше жағдай орын алғанда қолданылатын эвакуациялық құтқару жоспары сызылып, көрнекті жерге ілінген.
- Шатыр асты ағаш бөлшектері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген;
- Электр желілері арнайы мекемемен шыдамдылыққа өткізілген;


Қорытынды: Тексеру кезінде «Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт қауіпсіздік жағдайы бойынша кемшіліктер анықталған жоқ, өрт дабылқаққыш қондырғылары жобаға сай орнатылған, қол қоюға жатады.

Мақтарал ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі
инженері өртке қарсы қызмет аға лейтенанты




А.Шаденов

«Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасы
құрылтайшысы



М.Толбасиева

«Жауқазын» ЖШС бөбекжай балабақшасының
педагогы



М.Бекмахан